



Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - BRINDISI

"Ignis vim vis ingenii domat"

SETTORE I

UFFICIO PREVENZIONE INCENDI, VIGILANZA e SERVIZI A PAGAMENTO

Prot. n. *1743* Allegati.....
Pratica n. **18701**
(da citare sempre nella risposta)

Brindisi li. *26.02.2015*
Via Nicola Brandi - 72100 (Brindisi)
☎ 0831/554400
✉ com.prev.brindisi@cert.vigilfuoco.it
Orario di apertura al pubblico:
• lunedì, mercoledì e venerdì: 08:30 ÷ 12:30;
• martedì: 14:00 ÷ 17:00.

A: A2A AMBIENTE S.p.A.
c.a. Sig. Paolo ROSSETTI
a2a.ambiente@pec.a2a.eu

Ing. Alberto CAMERONI
alberto.cameroni@ingpec.eu

S.U.A.P. - BRINDISI
ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

PROVINCIA di BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia
provincia@pec.provincia.brindisi.it

OGGETTO: A2A AMBIENTE SPA – Richiesta di esame del progetto relativo a un IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI PER LA PRODUZIONE DI CSS COMBUSTIBILE, sito in BRINDISI al viale Albert Einstein (ex perimetro Centrale Eni Power), ai fini dell'ottenimento del Parere di Conformità di cui all'art.3 del DPR 151/11.

ATTIVITA' PRINCIPALE: n° 70.2.C SUB 49.1.A di cui all'Allegato I al D.P.R. 01.08.2011 n° 151

In relazione al procedimento amministrativo inerente l'oggetto, richiamando i contenuti delle note prot. 4692 del 23/05/2014, prot. 5430 del 17/06/2014, prot. 6602 del 22/07/2014, prot. 8647 del 08/10/2014, ed esaminato lo specifico progetto da parte del Funzionario istruttore tecnico, valutata la regolarità del procedimento a cura del Funzionario a cui ne è delegata la responsabilità, **si rileva che lo stesso è conforme** alle norme di prevenzione incendi, precisando che il presente parere è subordinato all'osservanza delle condizioni di cui appresso:

- Siano adottate tutte le misure previste dal titolo XI D.Lgs. 81/08 relative alla presenza di zone ATEX;
- Gli impianti di protezione attiva siano conformi al D.M. 20/12/2012;
- La resistenza al fuoco delle strutture sia conforme al D.M. 09/03/2007, incluso gli elementi perimetrali al fine di garantire un efficace contenimento degli eventuali effetti dell'incendio;



Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - BRINDISI

"Ignis vim vis ingenii domat"

- d) Siano rispettate le prescrizioni di cui al D.M. 13/07/2011;
- e) Tutti i luoghi siano conformi all'Allegato IV del D.Lgs. 81/'08 e ss.mm.ii.;
- f) Tutti gli impianti siano conformi al D.M. 37/'08;
- g) Siano fatti salvi i diritti di terzi.

I lavori dovranno essere eseguiti in conformità a quanto illustrato nel progetto approvato e, per quanto non espressamente indicato o descritto, nel rispetto delle vigenti regole tecniche e/o criteri generali di sicurezza antincendio.

Resta in capo al datore di lavoro, individuabile nel titolare dell'attività, la responsabilità dell'adempimento delle disposizioni di cui al D.Lvo 81/'08, avendo particolare riguardo al D.M. 10.03.1998.

Una copia della documentazione tecnica allegata all'istanza del 21/05/2014 assunta a prot. con il n. 4519, successivamente intergrata/perfezionata in data 15/07/2014 prot. 6407, 15/12/2014 prot. 11008, 17/12/2014 prot. 11096, 18/12/2014 prot. 11160, timbrata e vistata da questo Comando per la **conformità**, risulta trattenuta agli atti dell'Ufficio.

A lavori ultimati e comunque prima dell'esercizio dell'attività, dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR 01.08.2011 n.151, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) completa della prevista documentazione, al fine dell'effettuazione dei controlli di cui all'art. 4 comma 3, ad esito positivo dei quali il Comando rilascerà il certificato di prevenzione incendi.

Ad ogni buon fine, si precisa che la documentazione da allegare alla S.C.I.A., da indicarsi sul modello PIN 2.1 – 2014 ASSEVERAZIONE, dovrà essere redatta utilizzando la modulistica di cui al DCPST n° 252 del 10.04.2014, disponibile presso questo Ufficio ed anche sul sito www.vigilfuoco.it.

Il presente parere rappresenta il provvedimento finale espresso da questo Ufficio, ai sensi dell'art.2 della L. 241/'90 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro i termini di legge, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il presente atto non può essere prodotto agli organi della pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

L' Istruttore Tecnico
(D. ing. Terenzio VENTURA)

Il Comandante Provinciale
(Dott. Ing. Michele ANGIULI)