



energy to inspire the world

Spett.le

Provincia di Brindisi
Area 4 – Ambiente e Mobilità
Settore Ambiente
provincia@pec.provincia.brindisi.it

e.p.c.

BRINDISI SOLAR 3 SRL
brindisisolarsrl3@pec.it

DISOR/C.BR/ROS prot n° 194
Brindisi, 09/02/2021

Oggetto: Istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio relativo al progetto di “realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza nominale di 55,86 MW e potenza moduli di 68,78 MWp, ricadente nel Comune di Brindisi su un’area all’interno del Sito Inquinato di Interesse Nazionale.

In relazione alla richiesta pervenutaci tramite PEC con prot n° 0032992 del 02/12/2020 riguardante le opere in oggetto, siamo a comunicarVi che Snam Rete Gas S.p.A. esprime **parere di massima favorevole**, a condizione che vengano verificate in modo puntuale le interferenze con le ns. condotte e/o impianti in esercizio e le opere oggetto di vostro progetto.

A tal fine, è necessaria la trasmissione presso la ns. sede dei progetti di dettaglio, comprensivi di sezioni e modalità di percorrenza dell’opera rispetto alla posizione del metanodotto, rilevato solo a seguito di picchettamento e/o saggio dello stesso, da concordare con l’unità del Centro di Brindisi.

Successivamente alla trasmissione della relativa documentazione, alla luce del D.M. 24/11/1984 del Ministero dell’Interno così come successivamente recepita dal D.M. del 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico recante “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8” (pubblicato sul Supplemento Ordinario della gazzetta ufficiale n. 107 dell’ 8 maggio 2008) seguirà ns. nulla osta definitivo o eventuale lettera commerciale con esplicazione delle modalità operative, economiche e temporali necessarie al superamento dell’interferenza tra le opere oggetto di Conferenza di Servizi ed i metanodotti in esercizio ivi presenti.



Resta inteso, che Snam Rete Gas S.p.A. provvederà a propria cura, ma a tutte spese del soggetto proponente, all'adeguamento/spostamento delle proprie condotte.

Preme segnalare inoltre la necessità, nello specifico, che la definizione dei rapporti tecnico-economici di nostro interesse siano rimessi in un apposito atto con il soggetto proponente, non apparendo possibile che la Conferenza possa esaustivamente prevedere, esaminare e risolvere la complessità delle problematiche esistenti.

Occorre, per altro, ricordare al riguardo, che i lavori di adeguamento dei metanodotti comportano, da un lato, l'ottenimento di permessi, autorizzazioni e contratti di natura sia pubblica che privata ed impongono, dall'altro, l'approvvigionamento dei materiali, l'impiego di ns. personale specializzato e la idonea programmazione dei tempi di interruzione del servizio.

Restiamo comunque a disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento o coordinamento in merito nonché per nuove valutazioni e/o confronti a seguito di eventuali successive modificazioni del progetto emarginato. Si prega di contattare il referente del Centro di manutenzione di Brindisi al numero 0831-572029 o tramite PEC: centrobrindisi@pec.snam.it.

Vi segnaliamo infine che, il metanodotto in questione è in pressione ed esercizio, pertanto all'interno della fascia ad esso asservita, nessun lavoro potrà essere intrapreso senza preventiva formale autorizzazione da parte di Snam Rete Gas S.p.A.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Business Unit Asset Italia
Trasporto
Distretto Sud Orientale

Manager
Capuzzi Valeria