



**PROVINCIA DI BRINDISI**  
**Direzione Area n. 4**  
**Ambiente e Mobilità**  
**Ufficio Impianti Termici**

In riferimento alle prescrizioni fissate dalla norma vigente in materia di controllo e manutenzione degli impianti termici

SI DISPONE

- Che gli installatori/manutentori dovranno garantire il controllo di efficienza degli impianti termici unitamente all'analisi fumi di emissione RCEE entro **2 (due) anni successivi all'ultima data del certificato di analisi precedente;**
- Che per l'inserimento delle autodichiarazioni sulla piattaforma THERMICAST il RCEE potrà essere trasmesso **entro 45 (quarantacinque) giorni successivi alla data riportata nel RCEE stesso.**
- La mancata presentazione delle autodichiarazioni oltre il termine prescritto, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di riferimento.

Brindisi 31 Marzo 2026

IL RESPONSABILE  
Per. Ind. Antonio PALMA

(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)

IL DIRIGENTE  
Dott. Pasquale EPIFANI

(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)