



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE RISORSE IDRICHE**

Trasmissione a mezzo fax e posta
elettronica ai sensi dell'art.47 del D.
Lgs n. 82/2005

destinatario:

REGIONE PUGLIA
SEZIONE RISORSE IDRICHE
AOO_075/PROT/0003573
09 APR 2020

Provincia di Brindisi
Servizio Ambiente ed Ecologia
provincia@pec.provincia.brindisi.it

Oggetto: Istanza di VIA per Impianto fotovoltaico di potenza nominale di 67,83 MWp denominato Progetto Apulia_Lotto 2A da realizzarsi nei Comuni di Mesagne (BR) e Brindisi.

Proponente: CANADIAN SOLAR CONSTRUCTION s.r.l.
PARERE DI COMPATIBILITÀ AL PTA

In riferimento al procedimento di cui all'oggetto, ed agli elaborati di progetto ad esso relativi, resi disponibili per la consultazione al sul sito istituzionale della Provincia di Brindisi al link: <http://www.provincia.brindisi.it/index.php/valutazione-impatto-ambientale/progetti-in-istruttoria>, in riscontro alla nota prot. n°p_br-0008899 del 25/03/2020, si precisa quanto di seguito.

L'intervento prevede la realizzazione e messa in esercizio di un impianto di produzione da fonte solare fotovoltaica della potenza nominale di 67,83 MWp nel Comune di Mesagne (BR) con opere di connessione alla RTN ricadenti in gran parte nel Comune di Brindisi (BR). L'opera nel suo complesso prevede, oltre alla realizzazione dell'impianto di produzione, come parte integrante, anche le opere di connessione alla RTN (impianto di utenza per la connessione ed impianto di rete per la connessione).

Le aree interessate sono censite al catasto ai Fogli di mappa nn. 98-100-108-109-115-116-117 del Comune di Mesagne e ai nn. 177-188 del Comune di Brindisi e sono caratterizzate dal vincolo della "**Contaminazione Salina**" come indicato nel Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. n. 230 del 20/10/2009, il cui aggiornamento è stato adottato con DGC n°1333 del 16/07/2019.

In tali aree, il P.T.A. ha previsto misure volte a promuovere la pianificazione nell'utilizzo delle acque, al fine di evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile, applicando le limitazioni di cui alle **Misure 2.10** presenti all'Allegato 14 e art. 53 delle NTA dell'aggiornamento al PTA adottato con DGR n°1333/2019, alle quali si fa espresso rinvio, ove risultino prelievi di acqua da falda sotterranea.

La tipologia di opere previste, nel loro insieme non configgono con i suddetti vincoli, pertanto questa Sezione, ritiene, limitatamente alla compatibilità con il PTA, che nulla osti alla realizzazione delle opere in progetto.

Il Responsabile di P.O.
ing. Valeria Quartulli

Il Dirigente della Sezione
ing. Andrea Zotti

www.regione.puglia.it