



CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO

via XX Settembre, 69 73048 - NARDO' (LE)

R.D. 1742 DEL 14.04.1927 – D.P.R. 836 DEL 05.03.1971 e Delibera G.R. n.4785 del 30.05.1980

C.F. 82001150752



L'PLC

Certificato ISO 9001: 2015 n°1126/A/2019

Centralino: 0833/876111 (r.a.)

Fax: 0833/876276

E mail: protocollo@consorziobonificadiarneo.it

PEC: protocollo@pec.consorziobonificadiarneo.it

**Alla Provincia di Brindisi
Area 4 – Ambiente e Mobilità**

Settore Ambiente

Piazza S. Teresa, 2

72100 Brindisi (BR)

provincia@pec.provincia.brindisi.it

OGGETTO: (ID_VIA_PAUR: CERANO ENERGREEN) - Proponente: CERANO ENERGREEN srl - Istanza di PAUR per la realizzazione di impianto fotovoltaico di potenza pari a 128 MWp denominato "Cerano Energreen" da realizzarsi in agro di Brindisi.
Riscontro a nota vs prot. 6598 del 28/02/2022.

Con riferimento alla Vs nota prot. 6598 del 28/02/2022, ns prot. 2275 del 02/03/2022, con cui viene indetta la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., sulla base degli elaborati progettuali posti in visione al link indicato da codesto Ente, si rileva che le aree dell'impianto e le opere di connessione e vettoriamento per l'intervento di cui all'oggetto, interferiscono con i canali "Fiume Grande", "Foggia di Rau", "Chianche", "Giumenta", gestiti da questo Consorzio.

Pertanto con la presente, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento richiamato in oggetto, a condizione che:

- ✓ le opere stabili previste lungo i lati dei campi fotovoltaici prospicienti i canali, siano collocate ad una distanza non inferiore a 10,00 m dal ciglio dell'opera idraulica;
- ✓ in corrispondenza dei corsi d'acqua che attraversano i sottocampi, siano interrotte la recinzione delle aree e le altre opere stabili (siepe, alberi), sia in entrata che in uscita, al fine di garantire l'accesso per la manutenzione;

così come previsto dal R.D. 8 maggio 1904, n. 368 e dal R.R. n.17/2013.

Si fa presente inoltre che per gli attraversamenti dei canali di che trattasi, il soggetto proponente dovrà acquisire, preliminarmente all'esecuzione delle opere, l'autorizzazione prevista dal Regolamento Regionale n° 17/2013 in materia di uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia.

All'istanza, da inoltrare a questo Consorzio, dovranno essere allegate le tavole esecutive degli attraversamenti dei canali di bonifica e la ricevuta del versamento degli oneri istruttori, nonché accettazione delle condizioni e delle prescrizioni di rito da rispettare nella fase esecutiva e di validità dell'autorizzazione da inserire in apposito "Disciplinare" di autorizzazione come previsto dal predetto Regolamento Regionale n° 17/2013.

Tanto si comunica ai fini dei successivi adempimenti da parte di codesto Ente.

Il Direttore Generale
(Dott. Vito Caputo)

[Handwritten signature and initials]