



**Parere – Conferenza di Servizi**



## Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

BRINDISI

SERVIZIO PREVENZIONE INCENDI, VIGILANZA E POLIZIA GIUDIZIARIA  
UFFICIO PREVENZIONE INCENDI

Prot. n. 2919 Allegati.....

(da citare sempre nella risposta)

Brindisi, lì 31 marzo 2014

Via Nicola Brandi, 25 - 72100 (Brindisi) ☎  
0831/554400 - ☒ 0831/554407 ☎  
[comando.brindisi@vigilfuoco.it](mailto:comando.brindisi@vigilfuoco.it)

AServizio Ambiente ed Ecologia  
della Provincia di  
BRINDISI

OGGETTO: Conferenza dei servizi del 09.04.2014 – GESTECO S.p.A. in Erchie.

Il sottoscritto ing. Carlo FEDERICO in qualità di Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi,

DELEGA

il S.D.A.C.E Damiano PINTO, in qualità di rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi, a partecipare e rappresentare questa Amministrazione in sede di Conferenza di cui in oggetto indetta con nota prot. n. 18148 del 24.03.2014, nell'ambito del procedimento di cui in oggetto.

La presente delega, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-ter, comma 6, legge 241/1990, come modificata e integrata dalla Legge 11.02.2005 n. 15, abilita il S.D.A.C.E. Damiano PINTO. in qualità di rappresentante del Comando Provinciale VVF di Brindisi, ad esprimere in modo vincolante la volontà di questa Amministrazione su tutte le decisioni di propria competenza.

IL COMANDANTE PROVINCIALE  
(dott. ing. Carlo FEDERICO)

COM/☐

FacSimile\_Delega241\_Federico\_New.doc



Ministero dell'Interno

# COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - BRINDISI

"Ignis vim vis ingenii domat"

UFFICIO PREVENZIONE INCENDI, VIGILANZA e SERVIZI A PAGAMENTO

Pratica n. 18479

Prot. n. 10053 ..... Allegati.....  
(da citare sempre nella risposta)

Brindisi li. 25-11-2013  
Via Nicola Brandi - 72100 (Brindisi)  
☎ 0831/554400 - ✉ 0831/554407  
✉ comando.brindisi@vigilfuoco.it  
Orario di apertura al pubblico:  
• lunedì, mercoledì e venerdì: 09:30 ÷ 13:15;  
• martedì: 15:30 ÷ 17:30.

Al SUAP di

72020 – ERCHIE (BR)

Alla GESTECO S.p.A.

Via Pramollo, 6

33040 – POVOLETTO (UD)

**OGGETTO:** Prot. SUAP n. 9907 del 02.10.2013 – “GESTECO S.p.A.” – Richiesta di esame del progetto relativo a una attività di trattamento di matrici organiche con produzione di compost ed energia elettrica, in Erchie (BR) alla Zona PIP, ai fini dell’ottenimento del Parere di Conformità di cui all’art.3 del DPR 151/2011.

**ATTIVITA’ n° 1.1.C SUB 49.3.C di cui all’Allegato I al D.P.R. 151/2011.**

In relazione al procedimento amministrativo inerente l’oggetto, richiamando i contenuti della nota prot. 9720 del 15.10.2013, esaminato lo specifico progetto da parte del Funzionario istruttore tecnico S.D.A.C.E. Geom. Damiano PINTO, valutata la regolarità del procedimento a cura del Funzionario a cui ne è delegata la responsabilità, **si rileva che lo stesso è conforme** alle norme di prevenzione incendi.

I lavori dovranno essere eseguiti in conformità a quanto illustrato nel progetto approvato e, per quanto non espressamente indicato o descritto, nel rispetto delle vigenti regole tecniche e/o criteri generali di sicurezza antincendio.

Resta in capo al datore di lavoro, individuabile nel titolare dell’attività, la responsabilità dell’adempimento delle disposizioni di cui al D.Lvo 81/’08, avendo particolare riguardo al D.M. 10.03.1998.

Allegata al presente parere si trasmette una copia della documentazione tecnica allegata all’istanza del 02.10.2013, timbrata e vistata da questo Comando per la **conformità**.

A lavori ultimati e comunque prima dell’esercizio dell’attività, dovrà essere presentare, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del DPR 01.08.2011 n.151, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, (S.C.I.A.), completa della prevista documentazione, al fine dell’effettuazione dei controlli di cui all’art. 4 comma 2, ad esito positivo dei quali il Comando rilascerà il certificato di prevenzione incendi.



Ministero dell'Interno

# COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - BRINDISI

*"Ignis vim vis ingenii domat"*

Ad ogni buon fine, si precisa che la documentazione da allegare alla S.C.I.A., da indicarsi sul modello PIN 2.1 – 2012 ASSEVERAZIONE, di cui quella indicata nell'Allegato ne costituisce parte essenziale, dovrà essere redatta utilizzando, nel transitorio, la modulistica di cui al D.M. 07 agosto 2012, disponibile presso questo Ufficio ed anche sul sito [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it).

Il presente parere rappresenta il provvedimento finale espresso da questo Ufficio, ai sensi dell'art.2 della L. 241/'90 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro i termini di legge, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

L'Istruttore Tecnico  
(Geom. Damiano PINTO)



Responsabile del Procedimento  
(Dott. Ing. Lorenzo ELIA)

Il Comandante Provinciale  
(Dott. Ing. Carlo FEDERICO)



Ministero dell'Interno

# COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - BRINDISI

"Ignis vim vis ingenii domat"

Allegato alla nota prot. 10053 del 25-11-2013

## Documentazione tecnica probatoria essenziale da allegare alla richiesta di visita di controllo

1. ☒ Certificazioni e Dichiarazioni attinenti gli elementi strutturali portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura).
2. ☒ Dichiarazioni attinenti la reazione al fuoco:
  - 2a. ☒ per materiali classificati ai fini della reazione al fuoco;
  - 2b. ☒ per porte ed elementi di chiusura classificati ai fini della reazione al fuoco.
3. ☒ Dichiarazioni o certificazioni attinenti gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio:
  - 3a. ☒ impianto di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione DELL'ENERGIA ELETTRICA;
  - 3b. ☒ impianto protezione contro le SCARICHE ATMOSFERICHE;
  - 3c. ☐ impianto di RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE; (relativamente al generatore di calore);
  - 3d. ☒ impianto di ESTINZIONE incendi;
  - 3e. ☐ impianto di EVACUAZIONE del fumo e del calore;
  - 3f. ☒ impianto di RIVELAZIONE di fumo, gas e incendio;
  - 3g. ☒ impianto di COMUNICAZIONE E ALLARME;
  - 3h. ☒ impianto di trasporto e utilizzazione di GAS COMBUSTIBILI allo stato liquido e aeriforme;
  - 3i. ☐ impianto di utilizzazione, trasporto e distribuzione di FLUIDI INFIAMMABILI, COMBUSTIBILI O COMBURENTI.
4. ☒ Dichiarazioni o certificazioni attinenti i componenti e le attrezzature di impianto con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendio:
  - 4a. ☒ sistema di sbloccaggio automatico per porte ed elementi di chiusura classificati ai fini della reazione al fuoco;
  - 4b. ☐ serrande tagliafuoco;
  - 4c. ☐ certificati di prova a pressione e/o tenuta dei serbatoi;
  - 4d. ☐ per quanto riguarda l'impianto termico alimentato a gasolio, le certificazioni relative ai dispositivi di sicurezza installati (valvola elettromagnetica, valvola limitatrice del carico per il serbatoio, ecc.) con gli estremi di approvazione da parte del Ministero dell'Interno o di possesso del marchio CE;
  - 4e. ☐ .....
  - 4f. ☐ .....
5. ☒ Elenco, da riportarsi nel Certificato di Prevenzione Incendi relativo a:
  - 5a. ☒ impianti ed apparecchiature che presentano pericolo di incendio, tipo e quantitativi delle sostanze pericolose ai fini dell'incendio (ad es.: generatori di calore, ecc.);
  - 5b. ☒ sistemi, dispositivi ed attrezzature antincendio (ad. es.: attacchi motopompa, idranti UNI 45, 70 ecc., estintori).
6. ☒ dichiarazione di conformità delle opere edilizie alla impegnativa progettuale a firma di tecnico abilitato;
7. ☒ dichiarazione sugli adempimenti di carattere gestionale;
8. ☐ .....
9. ☐ .....



Istruttore Tecnico  
(Geom. Damiano PINTO)