



Spettabile:
ENI REWIND SPA
VIA E.FERMI, 4
72100 BRINDISI (BR)

Identificazione: **PC2B**
Data e ora prelievo: 28/04/2021 11:55
Data Ricezione: 28/04/2021
Data rapporto di prova: 12/05/2021
Matrice: Acqua di scarico
Verbale di campionamento: 059452FR
Luogo di campionamento: Impianto TAF - Stabilimento di Brindisi
Campionatore: Ciullo Andrea - LabAnalysis srl
Responsabilità ritiro/trasporto: Laboratorio
Condizioni di trasporto: refrigerato
Metodo di campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (istantaneo)

Prova Metodo	U.M.	Risultato e IM	Limite(A)	Limite(B)	Inizio-Fine Prova
solidi sospesi totali [BR] APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	mg/l	45,0±9,0	80	80	29/04/21-29/04/21
COD [BR] APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003	mg/l	10,0±2,5	160	160	30/04/21-30/04/21
cromo VI [BR] APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003	mg/l	<0,0086	0,2	0,2	28/04/21-28/04/21
Metalli					
alluminio [BR] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	0,147±0,037	1	1	04/05/21-04/05/21
arsenico [BR] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	0,0052±0,0013	0,5	0,5	04/05/21-04/05/21
* boro [BR] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	1,59±0,40	2		04/05/21-04/05/21
cadmio [BR] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	<0,000029	0,02	0,02	04/05/21-04/05/21
cromo [BR] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	0,000508	2	2	04/05/21-04/05/21
ferro [BR] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	0,130±0,033	2	2	04/05/21-04/05/21

LA_ENV_COA_R62.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis s.r.l.

Prova Metodo	U.M.	Risultato e IM	Limite(A)	Limite(B)	Inizio-Fine Prova
manganese [BR] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	0,89±0,22	2	2	04/05/21-04/05/21
mercurio [BR] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	0,0000410	0,005	0,005	04/05/21-04/05/21
nichel [BR] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	0,00329±0,00082	2	2	04/05/21-04/05/21
piombo [BR] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	<0,00007	0,2	0,2	04/05/21-04/05/21
selenio [BR] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	0,000566	0,03	0,03	04/05/21-04/05/21
* stagno [BR] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	0,0000200	10	10	04/05/21-04/05/21
zinco [BR] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	0,00412	0,5	0,5	04/05/21-04/05/21
antimonio [BR] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	0,000111			04/05/21-04/05/21
berillio [BR] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	<0,000038			04/05/21-04/05/21
cobalto [BR] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	0,000913			04/05/21-04/05/21
vanadio [BR] EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/l	0,000562			04/05/21-04/05/21
solfati [BR] UNI EN ISO 10304-1:2009	mg/l	●1440±220	●1000		28/04/21-28/04/21
cloruri [BR] UNI EN ISO 10304-1:2009	mg/l	●11000±1600	●1200		28/04/21-28/04/21
fluoruri [BR] UNI EN ISO 10304-1:2009	mg/l	0,187±0,037	6		28/04/21-28/04/21
azoto nitrico [BR] UNI EN ISO 10304-1:2009	mg/l	<0,0093	20	20	28/04/21-28/04/21
azoto ammoniacale (come NH ₄) [BR] M.U. 65:01	mg/l	0,768	15	15	28/04/21-28/04/21
azoto nitroso [BR] APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	mg/l	0,0224±0,0056	0,6	0,6	28/04/21-28/04/21
* fenoli [BR] APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003	mg/l	<0,014	0,5	0,5	29/04/21-29/04/21
Idrocarburi					
idrocarburi totali [PV] EPA 5030C 2003 + EPA 8015C 2007+ UNI EN ISO 9377-2:2002	mg/l	0,46 ±0,11	5	5	04/05/21-06/05/21
idrocarburi totali come esano	mg/l	0,48 ±0,12			04/05/21-06/05/21

LA_ENV_COA_R62.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis s.r.l.

Prova Metodo	U.M.	Risultato e IM	Limite(A)	Limite(B)	Inizio-Fine Prova
[PV] EPA 5030C 2003 + EPA 8015C 2007+ UNI EN ISO 9377-2:2002					
solventi organici clorurati [PV] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,175 ±0,036	1	1	06/05/21-06/05/21
solventi organici aromatici [PV] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,000028	0,2	0,2	06/05/21-06/05/21
Solventi Aromatici					
benzene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,000013			06/05/21-06/05/21
toluene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,000024			06/05/21-06/05/21
etilbenzene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,000012			06/05/21-06/05/21
stirene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,000013			06/05/21-06/05/21
1,2,4-trimetilbenzene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,000013			06/05/21-06/05/21
1,3,5-trimetilbenzene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,000013			06/05/21-06/05/21
isopropilbenzene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,000012			06/05/21-06/05/21
n-butilbenzene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,000014			06/05/21-06/05/21
p-isopropiltoluene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,000013			06/05/21-06/05/21
bromobenzene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,000013			06/05/21-06/05/21
n-propilbenzene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,000013			06/05/21-06/05/21
terbutilbenzene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,000014			06/05/21-06/05/21
sec-butilbenzene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,000013			06/05/21-06/05/21
m,p-xilene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,000028			06/05/21-06/05/21
o-xilene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,000012			06/05/21-06/05/21
Solventi Aromatici / Clorurati					
clorobenzene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,000013			06/05/21-06/05/21
2-clorotoluene	mg/l	<0,000014			06/05/21-06/05/21

LA_ENV_COA_R62.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis s.r.l.

Prova Metodo	U.M.	Risultato e IM	Limite(A)	Limite(B)	Inizio-Fine Prova
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018					
1,3-diclorobenzene	mg/l	<0,000013			06/05/21-06/05/21
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018					
1,2-diclorobenzene	mg/l	<0,000014			06/05/21-06/05/21
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018					
1,4-diclorobenzene	mg/l	<0,000012			06/05/21-06/05/21
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018					
1,2,4-triclorobenzene	mg/l	<0,000014			06/05/21-06/05/21
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018					
1,2,3-triclorobenzene	mg/l	<0,000013			06/05/21-06/05/21
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018					
4-clorotoluene	mg/l	<0,000013			06/05/21-06/05/21
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018					
Solventi Clorurati					
triclorometano	mg/l	0,0070±0,0021			06/05/21-06/05/21
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018					
tricloroetilene	mg/l	<0,000012			06/05/21-06/05/21
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018					
tetracloroetilene	mg/l	<0,000013			06/05/21-06/05/21
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018					
1,1,2,2-tetracloroetano	mg/l	<0,00000086			06/05/21-06/05/21
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018					
diclorometano	mg/l	0,00112±0,00034			06/05/21-06/05/21
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018					
1,1,1-tricloroetano	mg/l	<0,000014			06/05/21-06/05/21
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018					
1,2-dicloropropano	mg/l	<0,00000086			06/05/21-06/05/21
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018					
clorometano	mg/l	<0,000012			06/05/21-06/05/21
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018					
cloruro di vinile	mg/l	0,0233±0,0070			06/05/21-06/05/21
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018					
cloroetano	mg/l	0,00039±0,00012			06/05/21-06/05/21
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018					
* 1,1-dicloroetilene	mg/l	0,000147±0,000044			06/05/21-06/05/21
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018					
trans-1,2-dicloroetilene	mg/l	0,0000836			06/05/21-06/05/21
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018					
1,1-dicloroetano	mg/l	0,112±0,034			06/05/21-06/05/21
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018					

LA_ENV_COA_R62.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis s.r.l.

Prova Metodo	U.M.	Risultato e IM	Limite(A)	Limite(B)	Inizio-Fine Prova
cis-1,2-dicloroetilene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,00074±0,00022			06/05/21-06/05/21
2,2-dicloropropano [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,000012			06/05/21-06/05/21
1,1-dicloropropene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,000013			06/05/21-06/05/21
tetraclorometano [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,000015			06/05/21-06/05/21
1,2-dicloroetano [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,0299±0,0090			06/05/21-06/05/21
cis-1,3-dicloropropene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,000013			06/05/21-06/05/21
trans-1,3-dicloropropene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,000013			06/05/21-06/05/21
1,1,2-tricloroetano [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,000117±0,000035			06/05/21-06/05/21
1,3-dicloropropano [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,000013			06/05/21-06/05/21
1,1,1,2-tetracloroetano [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,00000085			06/05/21-06/05/21
1,2,3-tricloropropano [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,00000084			06/05/21-06/05/21
1,3-esaclorobutadiene [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,000013			06/05/21-06/05/21
diclorodifluorometano [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,0000476			06/05/21-06/05/21
triclorofluorometano [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,0000327			06/05/21-06/05/21
bromoclorometano [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,000014			06/05/21-06/05/21
1,2-dibromo-3-cloropropano [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,000015			06/05/21-06/05/21
clorodibromometano [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,0000173			06/05/21-06/05/21
bromodiclorometano [BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	<0,000013			06/05/21-06/05/21
1,2-dicloroetilene [PV] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/l	0,00082 ±0,00022			06/05/21-06/05/21
Solventi Bromurati					
1,2-dibromoetano	mg/l	0,000332±0,000099			06/05/21-06/05/21

LA_ENV_COA_R62.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis s.r.l.

Prova Metodo	U.M.	Risultato e IM	Limite(A)	Limite(B)	Inizio-Fine Prova
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018					
bromometano	mg/l	<0,000016			06/05/21-06/05/21
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018					
dibromometano	mg/l	<0,000014			06/05/21-06/05/21
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018					
tribromometano	mg/l	0,000132±0,000040			06/05/21-06/05/21
[BR] EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018					
Pesticidi Totali					
esaclorobenzene	mg/l	<0,0000021			03/05/21-05/05/21
[PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018					
Idrocarburi Policiclici Aromatici					
pirene	mg/l	<0,0000024			03/05/21-05/05/21
[PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018					
benzo(a)antracene	mg/l	<0,0000021			03/05/21-05/05/21
[PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018					
crisene	mg/l	<0,0000022			03/05/21-05/05/21
[PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018					
indeno[1,2,3-c,d]pirene	mg/l	<0,0000002			03/05/21-05/05/21
[PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018					
benzo(b)fluorantene	mg/l	<0,0000024			03/05/21-05/05/21
[PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018					
benzo(k)fluorantene	mg/l	<0,0000021			03/05/21-05/05/21
[PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018					
benzo(a)pirene	mg/l	<0,0000002			03/05/21-05/05/21
[PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018					
dibenzo(a,h)antracene	mg/l	<0,0000021			03/05/21-05/05/21
[PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018					
benzo(g,h,i)perilene	mg/l	<0,0000002			03/05/21-05/05/21
[PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018					
dibenzo(a,l)pirene	mg/l	<0,0000022			03/05/21-05/05/21
[PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018					
dibenzo(a,i)pirene	mg/l	<0,0000028			03/05/21-05/05/21
[PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018					
dibenzo(a,h)pirene	mg/l	<0,0000023			03/05/21-05/05/21
[PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018					
Clorobenzeni					
1,2,4,5-tetraclorobenzene	mg/l	<0,0000061			03/05/21-05/05/21
[PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018					
pentachlorobenzene	mg/l	<0,0000002			03/05/21-05/05/21
[PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018					

LA_ENV_COA_R62.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis s.r.l.

Prova Metodo	U.M.	Risultato e IM	Limite(A)	Limite(B)	Inizio-Fine Prova
Ammine					
anilina [PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,000025			03/05/21-05/05/21
difenilammina [PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,000026			03/05/21-05/05/21
o,p-toluidina [PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,000042			03/05/21-05/05/21
Fenoli					
o-clorofenolo [PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,000097			03/05/21-05/05/21
2,4-diclorofenolo [PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,000057			03/05/21-05/05/21
2,4,6-triclorofenolo [PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,000071			03/05/21-05/05/21
pentaclorofenolo [PV] EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/l	<0,000069			03/05/21-05/05/21
Parametri determinati sul campo					
pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	unità pH	7,24±0,17	5,5-9,5	5,5-9,5	28/04/21-28/04/21

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.

* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia.

U.M. = unità di misura

N/A = non applicabile

"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni); MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%.

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound; MDL della somma si riferisce al composto meno sensibile.

IM = Incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ. I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.

• = indica il superamento del limite senza considerare l'incertezza di misura.

\$ = Per effetto della matrice e dei contaminanti presenti, l'aliquota di campione in analisi ha richiesto una diluizione e un conseguente innalzamento del valore di MDL (limite di rilevabilità), al fine del rispetto dei criteri qualità previsti dai metodi di prova. Il valore di <MDL così ottenuto pur essendo superiore al limite di specifica non è indicativo di un superamento del limite stesso. La determinazione risulta pertanto non rilevabile con la sensibilità richiesta.

LA_ENV_COA_R62.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis s.r.l.

[BR] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Brindisi. LabAnalysis s.r.l., Cittadella della Ricerca, ed.6, S.S.7 per Mesagne, 72100, Brindisi.

[CA] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Cagliari. LabAnalysis s.r.l., Località Is Coras, 09028, Cagliari.

[GE] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Genova. LabAnalysis s.r.l., Via Isocorte 16, 16164, Genova.

[MM] = analisi eseguita sulla stazione mobile LabAnalysis s.r.l.

[PV] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Casanova Lonati. LabAnalysis s.r.l., Via Europa 5, 27041, Pavia.

[PZ] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Grumento Nova. LabAnalysis s.r.l., Via T. Morlino, 23, 85050, Potenza.

[VI] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Nove. LabAnalysis s.r.l., Via dell'Olmo, 2/1, 36055, Vicenza.

Limite(A) = D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Tabella 3, allegato 5 alla parte terza per lo scarico in acque superficiali

Limite(B) = D.D. 1966 del 23/10/2009 della Provincia di Brindisi

1,2-dicloroetilene: cis-1,2-dicloroetilene, trans-1,2-dicloroetilene

idrocarburi totali: idrocarburi C<10, idrocarburi C10-C12, idrocarburi C12-C40

solventi organici aromatici: 1,2,3-triclorobenzene, 1,2,4-triclorobenzene, 1,2,4-trimetilbenzene, 1,2-diclorobenzene, 1,3,5-trimetilbenzene, 1,3-diclorobenzene, 1,4-diclorobenzene, 2-clorotoluene, 4-clorotoluene, benzene, bromobenzene, clorobenzene, etilbenzene, isopropilbenzene, m,p-xilene, n-butilbenzene, n-propilbenzene, o-xilene, p-isopropiltoluene, sec-butilbenzene, stirene, terbutilbenzene, toluene

solventi organici clorurati: 1,1,1,2-tetracloroetano, 1,1,1-tricloroetano, 1,1,2,2-tetracloroetano, 1,1,2-tricloroetano, 1,1-dicloroetano, 1,1-dicloroetilene, 1,1-dicloropropene, 1,2,3-triclorobenzene, 1,2,3-tricloropropano, 1,2,4-triclorobenzene, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-diclorobenzene, 1,2-dicloroetano, 1,2-dicloropropano, 1,3-diclorobenzene, 1,3-dicloropropano, 1,3-esaclorobutadiene, 1,4-diclorobenzene, 2,2-dicloropropano, 2-clorotoluene, 4-clorotoluene, bromoclorometano, bromodichlorometano, cis-1,2-dicloroetilene, cis-1,3-dicloropropene, clorobenzene, clorodibromometano, cloroetano, clorometano, cloruro di vinile, diclorodifluorometano, diclorometano, tetracloroetilene, tetraclorometano, trans-1,2-dicloroetilene, trans-1,3-dicloropropene, tricloroetilene, triclorofluorometano, trichlorometano

In relazione ai parametri esaminati e ai risultati analitici ottenuti il campione è conforme ai limiti indicati nella Tab. 3 dell'allegato 5 al Titolo V della parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 per lo scarico in corpo idrico superficiale. Il confronto è stato effettuato senza tenere conto dell'incertezza di misura. Per i parametri Boro, Solfati, Cloruri e Fluoruri il limite non è applicabile in quanto derogato dalla D.D. 1966 del 23/10/2009 della Provincia di Brindisi.

Il Responsabile del Laboratorio
Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n 236 A
Prof. Luigino Maggi

Fine rapporto di prova

LA_ENV_COA_R62.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis s.r.l.

Sede centrale Via Europa, 5 - 27041 Casanova Lonati (PV) | **Sede Legale** Via Rota Candiani, 13 - 27043 Broni (PV) **Tel.** +39 0385 287 128 | **Fax** +39 0385 573 11 info
@labanalysis.it | www.labanalysis.it | LabAnalysis s.r.l. Unipersonale, Società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l. Cap.Soc.
€103.000,00 int.vers. Registro Imprese di Pavia - C.F./P.IVA 02235450182 R.E.A. CCIAA di Pavia n. 257033