

Mese: AGOSTO Anno: 2023

Autocontrollo quindicinale	Data	Firma
Rapporto di prova n. EV-23-031081-251145... del campione prelevato dal punto di campionamento PC1	14/08/2023	filini filini
Rapporto di prova n. EV-23-031081-251146... del campione prelevato dal punto di campionamento PC1B	14/08/2023	filini filini
Rapporto di prova n. .... del campione prelevato dal punto di campionamento PC2		
Rapporto di prova n. EV-23-031081-251147... del campione prelevato dal punto di campionamento PC2B	14/08/2023	filini filini
Rapporto di prova n. .... del campione prelevato dal punto di campionamento PC3		

Autocontrollo quindicinale	Data	Firma
Rapporto di prova n. EV-23-031081-251148... del campione prelevato dal punto di campionamento PC1	28/08/2023	filini filini
Rapporto di prova n. EV-23-031081-251149... del campione prelevato dal punto di campionamento PC1B	28/08/2023	filini filini
Rapporto di prova n. .... del campione prelevato dal punto di campionamento PC2		
Rapporto di prova n. EV-23-031081-251150... del campione prelevato dal punto di campionamento PC2B	28/08/2023	filini filini
Rapporto di prova n. .... del campione prelevato dal punto di campionamento PC3		

- PC1:** punto di campionamento ubicato all'ingresso dell'impianto di trattamento acque di falda TAF (ingresso serbatoio R01a – Linea A)
- PC1B:** punto di campionamento ubicato all'ingresso dell'impianto di trattamento acque di falda TAF (ingresso serbatoio F240 – Linea B)
- PC2:** punto di campionamento del concentrato ubicato all'uscita dell'impianto di trattamento acque di falda TAF (uscita serbatoio di stoccaggio concentrato da osmosi – Linea A)
- PC2B:** punto di campionamento ubicato all'uscita dell'impianto di trattamento acque di falda TAF (uscita serbatoio di stoccaggio acque trattate R21 – Linea B)
- PC3:** punto di campionamento del concentrato ubicato all'uscita dell'impianto di trattamento acque di falda TAF (uscita serbatoio di stoccaggio permeato da osmosi – Linea A)

PC-PR1 punto di campionamento ubicato all'ingresso dell'impianto di pretrattamento acque di falda (ingresso serbatoio R01)
Rapporto di prova n. EV-23-031081-251151 del campione prelevato dal punto di campionamento PC-PR1 14/08/2023
Rapporto di prova n. EV-23-031081-251152 del campione prelevato dal punto di campionamento PC-PR1 28/08/2023
Firma filini filini

